



**TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.**

**SLOVENSKÁ REPUBLIKA**



## **OPRÁVNENIE**

Evidenčné číslo: **0171 /2/2009 – PZ – O(OU,R,M) – Ag1,g2,h,Bg1,h1**

vydané Technickou inšpekciou, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava, podľa § 14 ods. 1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe odborného stanoviska č.: 5139/2/2009 z preverenia odbornej spôsobilosti zamestnávateľa:

Názov a sídlo: **TECHNOS, a.s.**  
**Švermova 464**  
**976 45 Hronec**

IČO: **36037605**

Na druh činnosti:

**O Oprava vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu:**

- OU oprava a údržba**
- R rekonštrukcia**
- M montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky**

V rozsahu:

**technické zariadenia plynové skupina A na:**

- g1 rozvod plynov s pretlakom plynu nad 0,4 MPa**
- g2 rozvod plynov z nekovových materiálov**
- h spotrebu plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní**

**technické zariadenia plynové skupina B na:**

- g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane**
- g2 prípojky z nekovových materiálov**
- h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalin**

Médium: **metán**

Podľa STN: **STN 07 0703, STN 38 6413, STN 38 6415, STN 38 6420,**  
**STN EN 746-2 (06 5011), STN EN 1775 (38 6408) a spotrebiče s výkonom**  
**do 50 kW**

**121182**

**OPRPZ3-271**

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku č.: 5139/2/2009 zo dňa 22.12.2009.

Platnosť oprávnenia do: 22.12.2014

V Banskej Bystrici dňa: 22.12.2009

za Technickú inšpekciu, a.s.

Ing. Jozef Žiak  
riaditeľ pracoviska Banská Bystrica



*V. Ž.*

OPRPZ3-271